

Warszawa, dnia 17 maja 2022 r.

Znak sprawy: SCSAW-DAP.2520.23.2022.ADM

### Odpowiedź na pytania Wykonawcy

**Dotyczy zapytania ofertowego na zapewnienie obsługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz próbnych ewakuacji dla Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2022 r.**

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa, jako Zamawiający, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia:

**Pytanie 1:** Zakres kontroli gaśnic - czy zamawiający posiada informację dot. stanu gaśnic w obiektach (typ, rodzaj oraz rok zakupu lub ostatniego remontu podręcznego sprzętu gaśniczego).

Czy pozycja "gaśnice" w załączniku nr 2a oznacza poddanie kontroli/ sprawdzeniu gaśnicy czy również usprawnieniu w przypadku uszkodzenia/ awarii bądź konieczności przeprowadzenia remontu?

**Odpowiedź:** Stan gaśnic i potrzeby z nimi związane stwierdza dokonujący przeglądu. Gaśnice kontrolowane są co roku.

Pozycja "gaśnice" w załączniku nr 2a oznacza jedynie dokonanie kontroli. Wszelkie inne czynności i działania (naprawa, wymiana) powodujące dodatkowe koszty są następstwem kontroli i leżą po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 2:** Zakres kontroli hydrantów wewnętrznych - czy zamawiający posiada informację dot. stanu hydrantów wew. (typ, rodzaj, ostatnia data sprawdzenia szczelności odcinków węzowych)?

**Odpowiedź:** Stan hydrantów i potrzeby z nimi związane stwierdza dokonujący przeglądu. Hydranty i szczelność węży kontrolowane są co roku.

**Pytanie 3:** Zakres "Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego".

Czy dla wymienionych obiektów sporządzona jest IBP?

Czy zamawiający posiada rzuty poszczególnych kondygnacji (dokumentacja projektowa w wersji papierowej, elektronicznej, podkłady w formacie dwg)? Czy zamawiający przekaże parametry obiektów - wysokość, powierzchnia, kubatura, liczba użytkowników?

**Odpowiedź:** W przypadku Ośrodka Polonia oraz Ośrodka Inflancka, których dotyczy konieczność opracowania nowej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Zamawiający precyzuje, że chodzi o aktualizację obecnie obowiązujących instrukcji. Zamawiający posiada dokumentację projektową w postaci papierowej, którą może udostępnić na miejscu – na terenie danego ośrodka.

**Pytanie 4:** Zakres "Przeglądy klap dymowych wraz z centralką oraz czujkami"

Prośba o wskazanie, w oparciu o jakie podzespoły wykonane są systemu oddymiania wraz z ilością szczegółową elementów.

**Odpowiedź:**

Oдноśnie Ośrodka Polonia:

- centralki sterowania oddymianiem typu MERCOR 9705-10A - 2 szt.,
- przyciski oddymiania MCRO-1 ROP - 7 szt.
- optyczna czujka dymu DOR 40- 2 szt.

Oдноśnie Ośrodka Grzybowska:

- dwie klapy dymowe - model klapy z tablicy znamionowej MCR-ULTRALIGHT L-17,
- dwa ręczne przyciski oddymiania oraz 4 siłowniki przy klapach - model z tablicy znamionowej ZA81/600 D+H MECHATRONIK.

Oдноśnie Ośrodka Szczęśliwice:

- centrala SSP: POLON 4200,
- klapa dymowa 1 szt.,
- centrala oddymiająca UCS 6000 1 szt.,
- ręczny przycisk oddymiania RPO 2 szt.,
- drzwi napowietrzające 1 szt. czujki dymu.

**Pytanie 5:** Zakres "przeglądy systemu sygnalizacji pożaru (SSP) - półroczne"

Prośba o wskazanie w oparciu o jakie podzespoły wykonane są systemu SSP wraz z ilością szczegółową elementów?

**Odpowiedź:**

Oдноśnie Ośrodka Polonia:

- centrala SSP SHRACK
- centralka sygnalizacji pożaru typu Schrack Seconet BMZ Integral (B4-A2E-CP) - 1 szt.
- optyczna czujka dymu (OSD2000) – 146 szt.
- przycisk pożarowy (MCP535) - 12 szt.
- klapy przeciwpożarowe odcinające w układzie wentylacji mechanicznej - 26 szt.

Oдноśnie Ośrodka Szczęśliwice:

- Centrala sygnalizacji pożarowej POLON-4200, 1 szt.

- Optyczna czujka dymu (tylko do POLON 4100 i Polon 4200) DOR-4043, 91 szt.
- Nadmiarowo-różniczkowa czujka temperatury TUN-4043, 2 szt.
- Gniazdo G-40, 93 szt.
- POLON ROP-4001 M, 8 szt.
- POLON Akumulator 38Ah/12, 2 szt.
- POLON – element kontrolno-streujący z obudową EKS-4001, 2 szt.
- POLON – element sterujący wielowyjściowy ESW-4001, 7 szt.
- POLON – element kontrolny wielowyjściowy EWK-4001, 6 szt.
- W2 Sygnalizator akustyczny SA-K%, 36 szt.
- MERAWEX Zasilacz pożarowy, ZSP 134 DR5A1, 2 szt.
- Akumulator 17 Ah/12V, 4 szt.

W przypadku dodatkowych wątpliwości Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Protokoły z poprzednich przeglądów oraz dokumentacja dostępna do wglądu w ośrodkach po skontaktowaniu się z kierownikami obiektów (dane kontaktowe wskazane w Załączniku nr 3 do Zapytanie ofertowego).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłużony zostaje termin na złożenie ofert w niniejszym postępowaniu **do dnia 23 maja 2022 r., godz. 13:00.**

DYREKTOR

*Bartosz Kusior*

